



UWAGI DOTYCZĄCE PIONÓW KOMINOWYCH I WENTYLACJI:  
1. Podłączenia wentylacji i gazowych podgrzewaczy wody bez zmian.  
2. Należy na wszystkich oknach w lokalach mieszkalnych zamontować nawiewniki ciśnieniowe, automatyczne o przepływie min. 25m3/h.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A tel. kom. 502-296-226			
Obiekt	Budynek mieszkalny ul. Szkolna 12, 58-370 Boguszów Gorce	Projekt budowlany	
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 12 w Boguszowie Gorcach ul. gen. Karola Świerczewskiego, 58-370 Boguszów Gorce	Branża architektoniczna	
Tyt. rys.	Rzut III piętra		Skala 1:100
Projektant upr. proj. nr 230/87/Lw	mgr inż. arch. W. SERAFINOWICZ		Data 02 2016
Sprawdzający upr. proj. nr 30/84/Lw	mgr inż. arch. M. SOSZYŃSKI		Rys. nr B5
Rys. opracował	mgr inż. J. MIKOŁAJCZYK		