



- UWAGI DOTYCZĄCE PIONÓW KOMINOWYCH I WENTYLACJI:
1. Należy na przewodzie nr 18 i 19 w grupie I zamontować nasadę wentylacyjną, a boczny wlot zamurować.
 2. Należy na przewodzie nr 1 w grupie IV zamontować nasadę wentylacyjną, a boczny wlot zamurować.
 3. Należy na przewodzie nr 1 w grupie V zamontować nasadę wentylacyjną, a boczny wlot zamurować.
 4. Należy na przewodzie nr 1 w grupie VI zamontować nasadę wentylacyjną, a boczny wlot zamurować.
 5. Należy na przewodzie nr 17, 18, 19 w grupie VII zamontować nasadę wentylacyjną, a boczny wlot zamurować.
 6. Należy na przewodzie nr 1, 2, 3, 4, 5 w grupie IX zamontować nasadę wentylacyjną, a boczny wlot zamurować.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A tel. kom. 502-296-226			
Obiekt	Budynek mieszkalny ul. Szkolna 12, 58-370 Boguszów Gorce	Projekt budowlany	
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 12 w Boguszowie Gorcach ul. gen. Karola Świerczewskiego, 58-370 Boguszów Gorce	Branża architektoniczna	
Tyt. rys.	Rzut dachu		Skala 1:100
Projektant upr. proj. nr 230/87/Uw	mgr inż. arch. W. SERAFINOWICZ		Data 02 2016
Sprawdzający upr. proj. nr 30/84/Lw	mgr inż. arch. M. SOSZYŃSKI		Rys. nr B8
Rys. opracował	mgr inż. J. MIKOŁAJCZYK		