

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 94 00, faks 71 336 78 17

Zakład w Wałbrzychu

ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 842 74 52, faks 74 842 46 14
sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 16 w Boguszowie-Gorcach

ul. gen. Karola Świerczewskiego 46
58-370 Boguszów-Gorce

Adres do korespondencji:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Ul. Gen Karola Świerczewskiego 46
58-370 Boguszów-Gorce

Wałbrzych, 14-10-2015r.

Nasz znak: Zw-ZKP/426/MW2-INF-202029/2015

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości większej niż 25 m³/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01-10-2015r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa: **GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.**
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): **budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Boguszów-Gorce, ul. Szkolna 16.**
- Cel wykorzystania paliwa gazowego.
grzewczych
przygotowania posiłków
wytwarzania ciepłej wody użytkowej
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
grzejnik wody przepływowej (istniejący)	10	15	200
grzejnik wody przepływowej (projektowany)	10	5	
kocioł gazowy (projektowany)	55	1	55
kuchenka gazowa (istniejąca)	8	19	160
kuchenka gazowa (projektowana)	8	1	8
Łączna moc [kW]			415

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

W roku	Min. godzinowy [m ³ /h]	Maks. godzinowy [m ³ /h]	Min. dobowy [m ³ /doba]	Maks. dobowy [m ³ /doba]	Min. roczny [tys. m ³ /rok]	Maks. roczny [tys. m ³ /rok]
2016 r.	4	13	80,1	267	3,66	12,22
Docelowo 2017 r.	4	13	80,1	267	4,89	16,3

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego				Razem
I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
0	30	30	40	100 %

6. Moc przyłączeniowa: **13 [m³/h]**;
7. Ciśnienie paliwa gazowego:
 - 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne **1,75 [kPa]**, maksymalne: **2,5 [kPa]**
 - 7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: **1,75 [kPa]**, maksymalne: **2,5 [kPa]**.
8. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 8.1. Przyłącze **niskiego** ciśnienia.
 - 8.2. Materiał: **PE 100 SDR 17.6**, średnica: **De 90 mm**.
 - 8.3. Lokalizacja: **Boguszów-Gorce, ul. Szkolna 16**,
9. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
 - 9.1. Miejsce dostawy i odbioru: **Boguszów-Gorce, ul. Szkolna 16**,
 - 9.2. Miejsce usytuowania gazomierzy **G 4, G 2,5: na klatce schodowej**;
 - 9.3. Miejsce usytuowania gazomierza **G 6: na zewnętrznej ścianie budynku**.
 - 9.4. Charakterystyka układu pomiarowego:
 - 9.4.1. typ gazomierza: **G 4 – 15 [szt.]**, **G 2,5 – 5 [szt.]**, rozstaw króćców: **130 [mm]**, lokalizacja: **na klatce schodowej**, status urządzenia: **istniejące / projektowane**,
 - 9.4.2. typ gazomierza: **G 6 – 1 [szt.]**, rozstaw króćców: **130 [mm]**, lokalizacja: **na zewnętrznej ścianie budynku**, status urządzenia: **projektowany**,
 - 9.4.3. układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
 - 9.5. Inne wymagania: **Inwestor własnym kosztem i staraniem zobowiązany jest do**
 - 9.5.1 **zamontowania uchwytu eliminującego przenoszenie naprężenia, z instalacji gazowej na urządzenie pomiarowe pod gazomierz o rozstawie 130 mm;**
 - 9.5.2 **uzgodnienia z RDG Wałbrzych projektu budowy wewnętrznej instalacji gazowej pod względem lokalizacji gazomierzy.**
10. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: **kurek główny zlokalizowany w punkcie gazowym pomiarowym na zewnętrznej ścianie budynku**.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z późn. zmianami w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
12. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
13. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
 - 13.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
 - 13.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń,
 - 13.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
14. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
15. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
16. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
17. Klauzule:
 - 17.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział we

Wrocławiu, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

17.2. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.

17.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.

17.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje: brak.

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

KIEROWNIK
Dział Obsługi Klienta

Ewa Stefaniak

Opracował: Magdalena Wilczyńska

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 842 73 37

Adres e-mail: magdalena.wilczynska@wroclaw.psgaz.pl

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

Otrzymują:

1. Klient,
2. a/a