

.....
Lokal nr 7 (III.p.) –

posiada zainstalowany kocioł C.O-etaż w lokalu , podłączony do przewodu kominowego nr 1- grupa II (patrz szkic) – **odprowadzenie spalin wykonano zainstalowanym w kominie indywidualnym wkładem kominowym.**

Podłączenie C.O-etaż wykonane jest **zgodnie** z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie :

§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m² mogą być przyłączone wyłącznie do **własnego, samodzielnego** przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym – co najmniej 0,14x0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.

Pomieszczenie z kotłem C.O-etaż nie posiada wymaganej wentylacji wywiewnej i nawiewnej. Lokal nie posiada dopowietrzenia w postaci nawietrzaków okiennych.

.....

Szkic pionów kominowych i podłączeń w dalszej części.

Stosownie do wymogów i ustanowionych obowiązków właścicieli (zarządców) obiektów budowlanych , które wynikają z Rozdziału (Utrzymanie obiektów budowlanych) 6 ustawy z dnia 7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.92r.(Dz. U. Nr 92 poz. 460) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków proszę o spowodowanie usunięcia w/w braków-usterek-uchybień

PAWEŁ KRZEMIŃSKI
UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
Do wykonywania prac na stanowisku
eksploatacji i dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym
urządzeń i instalacji gazowych
Nr upr. 100/E/1842/2004; D 3-2443/654/08

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
Paweł Krzemiński
58-330 Jedlina-Zdrój, ul.Południowa 3/3
NIP 885-115-36-47, REGON 890644981
Tel: 606 892 661

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
ZRZESZONY W KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH
Wpisany do Rejestru pod nr 44
Paweł Krzemiński