


UWAGI I OZNACZENIA:

1. Przyłącze wody zimnej wykonać z rur PEHD.
2. Przewody układać na podsypce piaskowej o grubości 0,15m.
3. Przewody obsypać warstwą piasku gr. 0,15m.
4. Przy zagłębieniu przewodów mniejszym niż 1,40m należy ocieplić je warstwą żużla gr. 0,3m.

Z -zasuwa wodociągowa

W - miejsce wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej



**USŁUGI PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE**
inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o., ul. Gen.K.Świerczewskiego 46,
Boguszów-Gorce

Obiekt: Budynek mieszkalny, Boguszów-Gorce
ul. Świerczewskiego 18

Temat:
WYDZIELENIE DODATKOWYCH
TRZECH LOKALI MIESZKALNYCH

Stadium:
PB

Branża:
IS

Data:
08.2015

Projektant:

mgr inż. Mirosława Szewc
nr upr. 671/01/DUW

asystent:

inż. Piotr Trębacz

Tytuł rysunku:

PRZYŁĄCZE
WODOCİĄGOWE -
PROFIL

Skala:
1:100/100

Nr rys.
JS-02