

UKŁAD SIECI TN-S

Po = 38kW

UWAGA;
1.Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYp 2,3x2,5mm^2 p/t.
2.Na ściankach drewnianych instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYp 2,3x2,5mm^2 w rurkach instalacyjnych RB-16mm.
3.W piwnicy zainstalować oprawy oświetleniowe typu OVAL-40W.
4.Stosować osprzęt instalacyjny o stopniu szczelności IP-44.
5.Komórki lokatorskie, w których zostanie wykonana instalacja oświetleniowa zostaną wytypowane w trakcie realizacji robót.
6.Połączenia wyrównawcze wykonać w układzie sieci C-C.

Ochrona przeciwporażeniowa:
a). Ochrona przed dotykiem bezpośrenim
- izolacja i osłony części czynnych przewodzacych.
b). Ochrona przed dotykiem pośrednim
- samoczynne wyłączenie zasilania.
c). Połączenia wyrównawcze główne.

BIURO PROJEKTOWO–USŁUGOWE mgr inż. Zbigniew Uszko
ul. Kwiatowa 7, 58–379 Czarny Bór
tel: 74 8450027, kom.: 602750827

Stadium	*projekt budowlany*	Branża	*elektryczna*
Obiekt	*Remont budynku mieszkalnego przy ul. Plac Odrodzenia 5 w Boguszowie– Gorcach, dz 322/4; obr nr 3 Boguszów*		
Inwestor	*Wspólnowa Mieszkaniowa Pl. Odrodzenia 5, 58–370 Boguszów – Gorce*		
Treść Opracowania	*Schemat inst. el. – parter*		Data *15.04.2016r.*
Projektował	mgr inż. Magdalena Kozłowska Ogłaza *158/DOŚ/10*		Skala *1:33*
Projektowa?			Nr rys. *E4*
Sprawdził			