



OZNACZENIA:

	zasilanie co
	powrót co
	gaz
	gaz istniejący
	nowiercnik okienny
	wywiew
	typ/wysokość/długość, grzejnika
	1 kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 20kW
	2 kuchnia gazowa istniejąca
	3 gazomierz G4 z podajnikiem impulsów i rejestratorem szczytów godzinowych
	4 przewód powietrzno spolniowy Ø80/125mm
	5 kuchnia elektryczna istniejąca

UWAGI:

- 1.Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych laczonych przez lutowanie.
- Przewody prowadzić po wierzchu scian. Grzejniki stojowe płytowe np. f. VNH
- 2.Instalację gazu wykonać z ruru miedzianych laczonych za pomocą kastatek zaciskowych. Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń po wierzchu stian.
- Podciąć do kuchniek wykonać przewodem Cu18mm. przed kuchnia
- zainstalować zawór odcinający dn15, podciąć do kota przewodem Cu22 przed kotłem zainstalować filtr do gazu o średnicy dn20mm oraz zawór odcinający o średnicy dn20mm.
3. Podłączenie wody zimnej i C.W.U. wykonać przewodami typu PE-X/AL/PE. o średnicy De20mm. Na podejściu zainstalować zoppy odcinające dn15mm. dostkowo na podejściu wody zimnej zainstalować filtr siatkowy o średnicy dn15mm.
- 4.Przebiega przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
- 5.Dla odprowadzenia spalin z kotła i doprowadzenia powietrza do spalania zainstalować przed powietrzno spolniowy o dz/dw=80/125mm.
- 6.Na etapie montażu rozprzowanie przewodów c.o. uzgodnić z właścicielami mieszkań.
- 7.W strefie nod wanną można zmontować kocioł przystosowany do takiego montażu np. GENUS ONE f. Ariston Podłączenie do zasilania elektrycznego powinno być wykonane na stole przy użyciu biopolarnego
- przetocznika odłączającego kocioł od zasilania.

BPU BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH			
NIP 886-236-73-75 tel. 662 515 028 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl			
Edward D. Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wabrzysz			
Investor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 22, 58–370 Boguszków–Gorce	Stadium PB	
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny ul. Szkolna 22, 58–370 Boguszków–Gorce	Branża Sanitarna	
dz. nr 456/1, 456/38	Ortędo nr 3 Boguszków		
Projektant:	Inż. E. Krawczyk	58-300 Wabrzysz	06.18
Asystent:			
Tytuł rysunku	RZUT III PIĘTRA		Nr rys. 5