

## Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

58-370 Boguszów-Gorce, ul. Henryka Sienkiewicza 46

KRS 107579 SR dla Wrocławia Fabr.

Wysokość kapitału zakładowego 912.500,-PLN

tel. (74) 84 49 411, fax (74) 84 49 469

www.zgm.boguszow.com.pl email: zgm@boguszow.com.pl

### **SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA**

*Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Różana 2 w Boguszowie-Gorcach*

<b>Materiał/Element</b>	<b>Parametry</b>
Papa w/krycia	<ul style="list-style-type: none"> <li>grubość: 5,2mm (-0, +0,2)</li> <li>osnowa: włóknina poliestrowa</li> <li>min. gramatura osnowy [g/m<sup>2</sup>]: 250</li> <li>maks. siła rozciągająca [N/5cm] <ul style="list-style-type: none"> <li>- wzdłuż: 1000 (-0, +200)</li> <li>- w poprzek: 800 (-0, +200)</li> </ul> </li> <li>średnie wydłużenie wzdłuż/w poprzek [%]: 50/50 (+/-10)</li> <li>giętkość w niskiej temp. [°C]: -20</li> </ul>
Papa podkładowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>grubość: 4,2mm (-0, +0,2)</li> <li>osnowa: włóknina poliestrowa</li> <li>min. gramatura osnowy [g/m<sup>2</sup>]: 250</li> <li>maks. siła rozciągająca [N/5cm] <ul style="list-style-type: none"> <li>- wzdłuż: 1000 (-0, +200)</li> <li>- w poprzek: 800 (-0, +200)</li> </ul> </li> <li>średnie wydłużenie wzdłuż/w poprzek [%]: 50/50 (+/-10)</li> <li>giętkość w niskiej temp. [°C]: -20</li> </ul>
Drewno konstrukcyjne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klasa drewna: C24</li> </ul>
Izolacja	<p>Folia paroizolacyjna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>materiał: polietylen</li> <li>grubość: 0,2mm</li> <li>Sd: 105m (+/-35m)</li> <li>wytrzymałość na rozciąganie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wzdłuż: 135N/50mm (+/- 70N/50mm)</li> <li>- w poprzek: 140N/50mm (+/- 70N/50mm)</li> </ul> </li> <li>wydłużenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wzdłuż: 470% (+/- 200%)</li> <li>- w poprzek: 680% (+/- 200%)</li> </ul> </li> <li>wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2kPa</li> </ul> <p>Wełna mineralna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>grubość: 200mm</li> <li>współczynnik przewodzenia ciepła <math>\lambda=0,035</math> W/(mK)</li> <li>klasa reakcji na ogień: A1</li> </ul>
Kominy	<p>Cegła klinkierowa pełna klasy 35</p> <p>Cegła pełna klasy 20</p>
Obróbki blacharskiej, rynny, rury spustowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>blacha stalowa powlekana</li> <li>grubość blachy: <math>\geq 0,55</math>mm,</li> <li>średnica: rynny – 150mm, rury spustowe – 120mm</li> </ul>

	<p>Nakrywy kominowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• blacha stalowa kwasoodporna</li> <li>• powłoka: połysk</li> <li>• grubość blachy: <math>\geq 1,00\text{mm}</math></li> <li>• kolor: naturalny</li> </ul>
Wyłaz, świetliki dachowe	Systemowe, wykonane z poliwęglanu, wyposażone w teleskop