



w/lz 5xLgY16mm²
w DVR AROT 50 p/t.

Dy 1,5mm² p/t. w RB

YDYp 3x4mm² p/t.



PP = 55,9kW
Ik = 80A
Un = 230/400V



obw. 1
domofon

obw. 2
osw. kl.schodowa

obw. 3
osw. pom. gospodarcze

obw. 4
osw. piwnica, kom.lokat.

obw. 5
osw. STRYCH, kom.lokat.



YDYp 3x1,5mm²

YDYp 3x1,5mm²

YDYp 3x1,5mm²

YDYp 3x1,5mm²



YDYp 3x1,5mm²

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych

Architektura:	Rafał Czechowicz	UAN. W-1/3/227/87	Data: 25.04.2016r.
Temat:	Remont i modernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 2 w Boguszowie-Górcach		Skala:

Investor:	Wspólnota Mieszkaniowa Plac Odrodzenia 2, 58-370 Boguszów-Gorce	Stadium: PB
Tytuł rys.:	Schemat 1-Bieg, zasilania tablica PWP, TA	Nr. rys.: E-1

Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerabowany, uzupełniany lub odstępiony komuniówiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej.



uziom szpliwowy
φ16 3x3m