



Projektowana wentylacja nawiewna

- Uwagi:
- 1) Szczeliny w drzwiach wykonać poprzez kratkę wentylacyjną 220 cm<sup>2</sup>, lub podcięcie drzwi od strony podłogi na całej szerokości na wysokość 2,5cm.
  - 2) Nawiewniki okienne montować w ramie okna.
  - 3) Istniejące kotły gazowe posiadają indywidualne wkłady powietrzno-spalinowe.
  - 4) Leżaki do przewodów kominowych należy zaizolować oraz obudować płytami G-K

Inwestor:		Objekt:	
Wspólnota Mieszkaniowa		Budynek mieszkalny,	
ul. Krakowska 9, 58-370 Boguszków Gorce.		ul. Krakowska 9, 58-370 Boguszków Gorce	
Temat: Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku mieszkalnym.		Stadium: PB	Branża: S
Projektował: mgr inż. Mirosław Kociumbas		Arkusze: A3	Data: 03.2019
Upr. nr 245/02/DUW		Rzut piwnicy	Skala: 1:50
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski			Nr rys. 2/S
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska			