



nawietrzak okienny,
szczelinowy 25m³/h
(projektowany)

nawietrzak okienny,
szczelinowy 2x35m³/h
(projektowany)

Istniejący
nawietrzak ścienny
(przeznaczony do
usunięcia)

nawietrzak okienny,
szczelinowy 25m³/h
(projektowany)

nawietrzak okienny,
szczelinowy 25m³/h
(projektowany)



Nawiew - kratka wentylacyjna (220
cm², lub podcięcie (2,5 cm)

nawietrzak okienny,
szczelinowy 2x35m³/h
(projektowany)



KAPINUS

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Investor:	Objekt:
Wspólnota Mieszkaniowa	Budynek mieszkalny,
ul. Krakowska 9, 58-370 Boguszów Gorce.	ul. Krakowska 9, 58-370 Boguszów Gorce

Temat: Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku mieszkalnym.	Stadium: PB	Branża: S	Arkusze: A3	Data: 03.2019
---	-------------	-----------	-------------	---------------

Projektował: mgr inż. Mirosław Kociumbas	Tytuł rysunku:	Rzut II piętra	Skala:
Upr. nr 245/02/DUW			1:50
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski			
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska			Nr rys. 4/S