


- Uwagi:
- 1) Szczeliny w drzwiach wykonać poprzez kratkę wentylacyjną 220 cm², lub podcięcie drzwi od strony podłogi na całej szerokości na wysokość 2,5cm.
 - 2) Nawiewniki okienne montować w ramie okna.
 - 3) Istniejące kotły gazowe posiadają indywidualne wkłady powietrzno-spalinowe.



Nawiew - kratka wentylacyjna (220 cm², lub podcięcie (2,5 cm)



Istniejąca wentylacja wywiewna z pomieszczenia kuchni z M2 włączona do przewodu kominowego nr 3 przeznaczona do zlikwidowania

		KAPINUS		PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY	
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376					
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)					
Inwestor:		Obiekt:			
Współnota Mieszkaniowa ul. Krakowska 9, 58-370 Boguszów Gorce.		Budynek mieszkalny, ul. Krakowska 9, 58-370 Boguszów Gorce			
Temat: Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku mieszkalnym.		Stadium: PB	Branża: S	Arkusze: A3	Data: 03.2019
Projektował: mgr inż. Mirosław Kociumbas		Tytuł rysunku:			
Upr. nr 245/02/DUW				Skala: 1:50	
Asystował: mgr inż. Piotr Kopiniowski				Nr rys. 1/S	
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska					