



UWAGI DOTYCZĄCE PIONÓW KOMINOWYCH I WENTYLACJI:

1. Należy w lokalu nr 9 przełączyć wentylację łazienki do przewodu nr 15 w grupie VI.
2. Należy w lokalu nr 11 przełączyć gazowy podgrzewacz wody do przewodu nr 4 w grupie IV.
3. Należy w lokalu nr 10 zdemonstować wentylator w okapie kuchennym
4. Pozostała podłączenia wentylacji i gazowych podgrzewaczy wody bez zmian.
5. Należy na wszystkich oknach w lokalach mieszkalnych zamontować nawiewniki ciśnieniowe, automatyczne o przepływie min. 25m3/h.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A tel. kom. 502-296-226		
Obiekt	Budynek mieszkalny ul. Szkolna 10, 58-370 Boguszów Gorce	Projekt budowlany
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 10 w Boguszowie Gorchach ul. gen. Karola Świerczewskiego, 58-370 Boguszów Gorce	Branża architektoniczna
Tyt. rys.	Rzut II piętra	Skala 1:100
Projektant upr. proj. nr 230/87/Uw	mgr inż. arch. W. SERAFINOWICZ	Data 02 2016
Sprawdzający upr. proj. nr 30/84/Lw	mgr inż. arch. M. SOSZYŃSKI	Rys. nr B4
Rys. opracował	mgr inż. J. MIKOŁAJCZYK	