



LEGENDA:

- proj. instalacja gazu
- istniejąca instalacja gazu
- zawór odcinający do instalacji gazu

Uwaga:

- Instalację gazu należy wykonać z rur miedzianych połączonych za pomocą lutu twardego lub zaciskowo.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane stosować rury ochronne.
- Przed kotłem gazowym na przewodzie gazowym należy zamontować zawór odcinający dn20 i filtr skośny dn20.
- Montować gazomierz miechowy o rozstawie 130mm,
- Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robót z Zakładem Gazowniczym w Wałbrzychu,
- Gazomierz montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu,
- Gazomierz montować na maksymalnej wysokości 1,8m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
- Gazomierz należy zamontować w stalowej, wentylowanej szafce gazowej o wymiarach 400x400x250mm.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD tel. 501 292 469 58-304 wałbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data: 11.10.2019r.
Temat:	"Budowa instalacji c.o. wraz z zabudową kotła gazowego kondensacyjnego w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Kolejowej 48 w Boguszowie Gorcach" dz. nr 315, obręb nr 3 Boguszów		Stadium: PB
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszków-Gorce ul. Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszków-Gorce		Skala: 1:50
Tytuł rys.:	IZOMETRIA INSTALACJI GAZU		Nr rys.: 2