



LEGENDA:

- PRZEWÓD ZASILAJĄCY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
 — PRZEWÓD POWROTNY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Uwaga:

- Grzejniki płytowe montować 10cm nad posadzką pomieszczenia
- Na każdym grzejniku montować zawory odcinające typu RLV f.Danfoss
- Na każdym grzejniku montować zawór z głowicą termostatyczną
- Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur miedzianych
- Przewody zasilające i powrotne prowadzone po ścianach prowadzić w otulinach o grubości zgodnej z Dz. U, Nr 75.
- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych
- Skropliny z kotła należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji sanitarnej wężykiem $\varnothing 32$. Przewód odpowiednio zasyfonować.
- W najwyższym punkcie instalacji należy zamontować odpowietrzniki automatyczne.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
 tel. 501 292 469
 58-304 wałbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data: 11.10.2019r.
Temat:	"Budowa instalacji c.o. wraz z zabudową kotła gazowego kondensacyjnego w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Kolejowej 48 w Boguszowie Gorcach" dz. nr 315, obręb nr 3 Boguszów		Stadium: PB
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszów-Gorce ul. Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT LOKALU USŁUGOWEGO- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		Nr rys.: 3