



Usługi Elektryczne - Projektowe
Zdzisław Marciniak
ul. Namysłowskię 19/6
58-302 WAŁBRZYCH

Wałbrzych, dn. 28.04.2016.

Dotyczy: wytyczne do projektowania

TD/OMP1/IW/(42) Barcode -1006646660
TD/OWB/OMP1/.....

Odpowiadając na pismo złożone w dniu 20.04.2016 w sprawie przebudowy wewnętrznej linii zasilającej oraz zestawów rozdzielczo-pomiarowych (bez zwiększenia mocy przyłączeniowej) w budynku wielorodzinnym przy ul. Kamiennogórska 19 i 19A w m. Boguszów-Gorce niniejszym podajemy dane:

Tabela mocy i zabezpieczeń dla Kamiennogórska 19

- lokale mieszkalne- 4, 5	5 kW	1x25A
- lokale mieszkalne- 1, 2, 3, 6, 7	4kW	1x20A
- obwody administracyjne	2 kW	1x10A

Miejsce przyłączenia: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym w budynku w kierunku instalacji odbiorcy.

Dane do obliczeń: stacja transformatorowa R-322-02 z transformatorem 630 kVA, 20/0,4 kV, obwód x-3, YAKY 4x70mm² l= 130m, linia 3xAl 70+50mm² l=155m, ASXSn 4x70mm² l= 37m, 4xAl 25mm² l=20m.

Tabela mocy i zabezpieczeń dla Kamiennogórska 19A

- lokal mieszkalny- 1	5 kW	1x25A
- obwody administracyjne z bud. 19	2 kW	1x10A

Miejsce przyłączenia: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym w budynku w kierunku instalacji odbiorcy.

Dane do obliczeń: stacja transformatorowa R-322-02 z transformatorem 630 kVA, 20/0,4 kV, obwód x-3, YAKY 4x70mm² l= 130m, linia 3xAl 70+50mm² l=155m, ASXSn 4x70mm² l= 37m, 4xAl 25mm² l=20m, 4xAl 25mm² l=30m.

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
Bogdan Toman