

**OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM**  
 PRZY DOTYKU :  
 BEZPOŚREDNIM : IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH  
 POŚREDNIM : SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
 OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA : WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE  
 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE


Tablica TBA  
 wg. rys. nr E-3.1

Tablica TL2  
 wg. rys. nr E-3.3

Tablica TL1  
 wg. rys. nr E-3.2

YDY 3x4mm<sup>2</sup>



ZG szafka bezpiecznikowa  
 z zabezpieczeniem WLZ  
 przystosowana do plombowania  
 zabudowana na półpiętrze



WG ON33-2.5 Sypniewski  
 OCHR. ON33-2.5 Sypniewski  
 ZG ON33-2.5 Sypniewski

LgYzo 16 mm<sup>2</sup>

SGW 1801VDE  
 OBO-BETERMAN




LgYzo 25 mm<sup>2</sup>

4xLgY 25mm<sup>2</sup>

Miejsce przyłączenia—istniejące przyłącze napowietrzne  
 zasilane ze stacji SN/nN R-322-02 (obwód x-3)

LINIA ZASILAJĄCA  
 AL 4\*25mm<sup>2</sup>



## USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych  
 e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl  
 tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku  
 przy ul. Kamieniogórskiej 19-19a w  
 Boguszowie Górcach

Obiekt: Budynek mieszkalny, Boguszów-Gorce  
 ul.Kamieniogórska 19-19a

Temat: Rewitalizacja wielorodzinnego  
 budynku mieszkalnego przy ul.  
 Kamieniogórskiej 19-19a

Stadium:  
 PB

Branża:  
 IE

Data:  
 05.2016

Projektant: mgr inż. Zdzisław Marciniak  
 NGBP.V-7342/3/8/95/96

Tytuł rysunku:  
 SCHEMAT ENERGETYCZNY  
 UKŁADU ZASILANIA Z  
 ROZLICZENIOWYM POMIAREM  
 ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Skala:  
 ./.

Asystent:

Nr rys.  
 E-1